

VICO del Gargano - percorso U05 Vie Papa Giovanni XXIII/Via Lanzetta/Aldo Moro/Zincarelli/Risorgimento
24.06.2025

RIF Ambito Urbano di verifica						
1	PAVIMENTAZIONE	Rif. Normativo	SI NO		Note	valore
1.1	Percorso pedonale. Il percorso pedonale perimetrale alla corsia carrabile è largo meno di 90 cm e presenta strozzature??	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2,8.2.1		X	Percorsi adeguatamente perimetrati da marciapiedi mai larghi meno di 90cm	0
1.2	Pendenza. La pendenza trasversale è superiore all'1% ?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X	La pendenza trasversale sempre al di sotto dell'1%	0
1.3	Superficie del percorso. La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15, DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	La superficie dei marciapiedi mai sdruciolevole	0
1.4	Elementi sporgenti. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. n.503/96 art. 15. D.M. n.236/89 Art. 4.2.2 e 8.2.2	X		I marciapiedi sono interessati dai soliti lampioni della pubblica illuminazione che non determinano qui restringimenti di sorta.	0
1.5	Intersezioni. Le intersezioni del percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. n.503/96 art. 5 e 6. D.M. n.236/89 Art. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		3
1.6	Complanarità. Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata è ben delimitato?	D.P.R. n.503/96 art. 5. D.M. n.236/89 Art. 8.2.1 e 8.2.1	X			0
6						
2	DISLIVELLI	SI NO		Note		valore
2.1	Rampa E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89 Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		0
2.2	Variazioni di livello. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazione cromatiche?	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89. Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2
2.3	Rampe da sostituire. E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89 Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11			Rampe assenti	0
2.4	Dislivelli. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. n.503/96 art. 4. D.M. n.236/89 Art. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3						
3	OSTACOLI	SI NO		Note		valore
3.1	Elementi di arredo. Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4.5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, e 8.2.1		X		0
3.2	Elementi di arredo bis. Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4.5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, e 8.2.1		X		0
2						
4	PARCHEGGIO	SI NO		Note		valore
4.1	Numero di parcheggi. I parcheggi riservati alle persone con ridotta o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. n.503/96 art. 13 e 16. D.M. n.236/89 Art.4.2.3e 8.2.3	X			1
4.2	Segnaletica. La segnaletica verticale/orizzontale rispetta la normativa?	D.P.R. n.503/96 art. 13 e 16. D.M. n.236/89 Art.4.2.3e 8.2.3		X	Presente la segnaletica orizzontale ma solo negli attraversamenti pedonali, mentre è del tutto assente quella verticale	2
4.3	Segnaletica orizzontale. E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	D.P.R. n.503/96 art.1. D.M. n.236/89 art.2	X			1

3

5 ILLUMINAZIONE / SEMAFORO					
5.1	illuminazione. E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. n.503/96 art.6	X		0
5.2	Semaforo. E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. n.503/96 art.6	X	Assente	2
2					11

16 N numero di elementi analizzati Scheda U05
32 Numero massimo livello criticità (N x 2 di media)

16	50%	$\frac{32}{3} \times 1 = 11$	$\frac{32}{3} \times 2 = 21$	$\frac{32}{3} \times 3 = 32$
32				

Livello di accessibilità

Priorità di intervento

(In relazione all'utilità, destinazione d'uso e rilevanza dell'edificio in quanto elemento attrattore /simbolico)

Buono

Buono

Medio Alto

Scarso

Media

1° Alta

2° Media

3° Bassa

Accessibilità	Rilevanza ALTA	Rilevanza MEDIA	Rilevanza BASSA
SCARSA	1	2	3
LIMITATA	4	5	6
BUONA	7	8	9

Indice di priorità da incrociare col dato di programmazione degli interventi in 10 anni. La coppia "8/anno" determinerà l'assoluta priorità (a parità di Indice prevale l'anno di intervento previsto)